DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO VÍA RADIO · ALARMA AIRSHIELD

# Guía rápida de instalación y uso

Modelo: **DHI-HY-GC21B-W2(868)** · Sistema de alarma Dahua AirShield




Gracias por confiar en **Intelix Safety**. Esta guía le acompaña en la instalación y puesta en marcha de su dispositivo del sistema de alarma inalámbrico Dahua AirShield. Léala antes de instalar y consérvela.

- **Sistema:** requiere el hub AirShield (ARC3800H) emparejado.
- **App:** DMSS (móvil) para alta, avisos y gestión.
- **Inalámbrico:** 868 MHz cifrado AES128, bidireccional.

**Ficha técnica y soporte online**
Escanee para ver el producto en intelix.es

## 1 · Advertencias de seguridad

**Dónde colocarlo.** El monóxido no huele y pesa casi lo mismo que el aire: instálelo a la altura de la cabeza —ni al ras del suelo ni pegado al techo— y a entre 1 y 3 metros del aparato de combustión, nunca justo encima.

**No sustituye a un detector de humo.** El CO y el humo son cosas distintas y hacen falta los dos.

**Ante una alarma real.** Ventile, salga del inmueble y avise a un técnico. No se quede a comprobar la causa.

**Caducidad del sensor.** El sensor electroquímico tiene vida útil limitada: respete la fecha de sustitución indicada por el fabricante.

## 2 · Contenido de la caja



- Detector de CO HY-GC21B-W2(868)
- Soporte de pared y tornillería
- Pila CR123A de 3 V
- Guía rápida del fabricante

## 3 · Instalación

1. **Elija la estancia** donde haya un aparato de combustión (caldera, estufa, chimenea, garaje).
2. **Sitúelo a la altura de la cabeza** y a entre 1 y 3 m del aparato, nunca justo encima.
3. **Fije el soporte** a la pared con la tornillería incluida.
4. **Coloque la pila** y espere a que termine el autotest antes de dar por buena la instalación.

## 4 · Alta en el hub AirShield (app DMSS)

1. Abra la app **DMSS** y entre en su central **AirShield**.
2. Vaya a **Gestión de periféricos > Añadir** y escanee el **código QR** del dispositivo (o retire la pila con la central en búsqueda: las dos vías son válidas).
3. Asigne el dispositivo a una **zona/estancia** y elija en qué modos debe estar activo.
4. Haga una **prueba real** y compruebe que llega la notificación antes de dar por terminada la instalación.

## 5 · Funciones y ajustes

- **Lectura en pantalla:** concentración de CO en tiempo real.
- **Alarma local:** acústica y visual de más de 85 dB(A) a 3 m.
- **Silenciado:** 45 segundos para actuar sin el pitido encima.
- **Autotest:** autocomprobación periódica del sensor.
- **Aviso remoto:** notificación en DMSS a través de la central.

## 6 · Mantenimiento

- Pruebe el detector con su botón de test una vez al mes.
- Limpie las rejillas con un aspirador suave; no use productos químicos.
- Sustituya la pila cuando avise de batería baja.
- Sustituya el detector al final de la vida útil del sensor indicada por el fabricante.

## 7 · Resolución de problemas

| Síntoma | Solución recomendada |
|---|---|
| **Alarma sin causa aparente** | Ventile y salga igualmente: el CO es invisible e inodoro. Revise después los aparatos de combustión con un técnico. |
| **Pitido corto e intermitente** | Suele ser el aviso de batería baja o de fin de vida del sensor. Consulte el patrón de pitidos en la guía del fabricante. |
| **No se añade a la central** | Acérquelo a la central y reintente el escaneo del QR en DMSS. |
| **La pantalla no enciende** | Compruebe la pila y su polaridad. |

## 8 · Garantía y soporte

### Garantía

Producto original Dahua con **garantía oficial** gestionada por Intelix Safety. Conserve la factura y el número de serie.

### Soporte técnico

Asistencia en instalación, configuración y postventa.
**intelix.es** · INTELIX SAFETY SLU